

**Tarkkailu:** Pyhännän Vesi Oy:n talousvesi  
**Tarkkailukierros:** heinäkuu  
**Näytteenoton syy:** käyttötarkkailu/jatkuva valvonta  
**Tilaaaja:** Pyhännän Vesi Oy

Havaintopaikka	Tunnus	Erä-numero	Otto pvm.	Tulo pvm.	Tutkimuksen lopetus pvm.	Näytteen-ottaja	Lisätiedot
Kivijärvenkankaan vo raaka	1.PY.Kiviraa	17484	17.7.2017	18.7.2017	1.8.2017	AnL	
Leiviskänkankaan vo raaka	1.PY.Leivraa	17485	17.7.2017	18.7.2017	1.8.2017	AnL	
Tavastkengän Hörölän vo raaka	1.PY.Höröraa	17479	17.7.2017	18.7.2017	1.8.2017	AnL	
Ahokylän vo raaka	1.PY.Ahokraa	17480	17.7.2017	18.7.2017	24.7.2017	AnL	
Maustaja	1.PY.v1	17481	17.7.2017	18.7.2017	21.7.2017	AnL	
Tavastkengän talo	1.Py.v4	17482	17.7.2017	18.7.2017	21.7.2017	AnL	
Lamu talo	1.PY.v5	17483	17.7.2017	18.7.2017	21.7.2017	AnL	

Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

\* = Näyte tutkittu akkreditoitulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

**Jakelu:** [toimisto@pyhannanvesi.fi](mailto:toimisto@pyhannanvesi.fi)  
[harri.heikkila@haapavesi.fi](mailto:harri.heikkila@haapavesi.fi)  
[juha.kangaskokko@ely-keskus.fi](mailto:juha.kangaskokko@ely-keskus.fi)

2.8.2017  Tuija Vasara  
Asiakaspalvelumikrobiologi  
Puh. 040-7661734

2017E- 17484-1

	Lämpötila	Sameus	Sähkön- johtavuus, 25°C	Alkaliniteetti	pH-arvo, 25 °C	Väriluku	Haju	Maku	Heterotrofinen pesäkeluku (22°C, 68h)	Koliformiset bakteerit	E. coli	Kokonais- kovuus	Ammonium
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Otto- piste	Näyte- numero	°C	FTU	mS/m	mmol/l	mg Pt/l			pmy/ml	pmy/100ml	pmy/100ml	mmol/l	mg/l
Kivijärvenkangas raaka	17484-1	5	0,11		0,18	6,4	< 5	hajuton	mauton	0	0	0	0,12
Leiviskänkangas raaka	17485-1	5,5	< 0,10		0,19	6,5	< 5	hajuton	mauton	1	0	0	0,13
Hörölä raaka	17479-1	5,5	0,16		0,23	6,4	< 5	hajuton	mauton	1	0	0	0,08
Ahokylä raaka	17480-1	5,8	< 0,10		0,39	7	< 5	hajuton	mauton	0	0	0	0,07
Maustaja	17481-1	7,9	0,13	6,4		6,8	< 5	hajuton	mauton	0	0	0	< 0,004
Tavastkengän talo	17482-1	7,2	0,26	4,9		7,0	< 5	hajuton	mauton	0	0	0	< 0,004
Lamu talo	17483-1	6,7	< 0,10	6,4		6,9	< 5	hajuton	mauton	0	0	0	< 0,004

**Lausunto:** Arvosteluperuste: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus n:o 1352/2015.

**17481-17483:** Tutkituilta osin näytevedet täyttävät talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.

2017E- 17484-1

		Hiilidioksidi, vapaa	Rauta	Mangaani
		Sis. men. MO- VESI-2043 (titr. VYH:72/87)	SFS-EN ISO 17294:16	SFS-EN ISO 17294:16
		*	*	*
Otto- piste	Näyte- numero	mg/l	µg/l	µg/l
Kivijärvenkangas raaka	17484-1	11	0,6	0,4
Leiviskänkangas raaka	17485-1	6,9	< 0,5	1,3
Hörölä raaka	17479-1	12	3,5	< 0,1
Ahokylä raaka	17480-1	2,9	4,8	0,6
Maustaja	17481-1		0,5	0,4
Tavastkengän talo	17482-1		23	0,2
Lamu talo	17483-1		< 0,5	0,2