

Pyhännän Vesi Oy



Roopintie 1
92930 Pyhäntä

Näytetiedot	Näyte	Raakavesi		
	Näyte otettu	03.07.2012	Näytteen ottaja	Jukka Ollikkala
	Saapunut	04.07.2012	Näytteenoton syy	Valvontatutkimusohjelman mukainen näyte
	Tutkimus alkoi	04.07.2012	Näytteenottopiste	Hörölä
	Tutkimus valmis	11.07.2012		
	Viite			

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	8901-1 Raakavesi Hörölä
Haju	Sis. men. O-Y-065		Hajuton
Maku			Ei vierasta makua
Heterotrofinen pesäkeluku (22oC,68h)	* SFS-EN ISO 6222:1999	pmy/ml	1
Koliformiset bakteerit	* SFS 3016:2011	pmy/100 ml	0
E.coli	* SFS 3016:2011	pmy/100 ml	0
pH	* SFS 3021:1979		6,4
Alkaliniteetti	Sis. men. O-Y-003	mmol/l	0,24
Väriluku	SFS-EN ISO 7887:2012, komparaattori	mg Pt/l	< 5
Sameus	SFS-EN ISO 7027:2000	FTU	< 0,25
Kokonaiskovuus	SFS 3003:1987	mmol/l	0,08
CO2	Sis. men. O-Y-019	mg/l	9
Rauta, Fe	* Sis. men. O-Y-087	µg/l	< 10
Mangaani, Mn	* SFS-EN ISO 15586:2004	µg/l	< 5

*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Menetelmä Väriluku: Uusi versio otettu käyttöön 14.5.2012

KK

Katja Karvo
Asiakaspalvelukemisti
Puh. 050-5958604

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Jakelu toimisto@pyhannanvesi.fi; harri.heikkila@haapavesi.fi

Mittausepävarmuustiedot

Analyyysi	Menetelmä	Yksikkö	8901-1
Haju	Sis. men. O-Y-065		
Maku			
Heterotrofinen pesäkeluku (22oC,68h)	SFS-EN ISO 6222:1999	pmy/ml	Mittausepävarmuustieto saatavissa pyydettyäessä
Koliformiset bakteerit	SFS 3016:2011	pmy/100 ml	
E.coli	SFS 3016:2011	pmy/100 ml	
pH	SFS 3021:1979		± 0,2
Alkaliniteetti	Sis. men. O-Y-003	mmol/l	± 10%
Väriluku	SFS-EN ISO 7887:2012, komparaattori	mg Pt/l	
Sameus	SFS-EN ISO 7027:2000	FTU	
Kokonaiskovuus	SFS 3003:1987	mmol/l	± 0,02
CO2	Sis. men. O-Y-019	mg/l	
Rauta, Fe	Sis. men. O-Y-087	µg/l	
Mangaani, Mn	SFS-EN ISO 15586:2004	µg/l	

Analyytitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyytitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.