

Pyhännän Vesi Oy



Roopintie 1
92930 Pyhäntä

Näytetiedot	Näyte	Lähtevä tv		
	Näyte otettu	12.03.2012	Näytteen ottaja	Jukka Ollikkala
	Saapunut	13.03.2012	Näytteenoton syy	Valvontatutkimusohjelman mukainen näyte
	Tutkimus alkoi	13.03.2012	Näytteenottopiste	Kivijärvenkangas
	Tutkimus valmis	28.03.2012		
	Viite			

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	1930-1 Lähtevä tv Kivijärvenkangas
Haju	Sis. men. O-Y-065		Hajuton
Maku			Ei vierasta makua
Heterotrofinen pesäkeluku (22oC,68h)	* SFS-EN ISO 6222:1999	pmy/ml	0
Koliformiset bakteerit	* SFS 3016:2001	pmy/100 ml	0
E.coli	* SFS 3016:2001	pmy/100 ml	0
pH	* SFS 3021:1979		7,0
Alkaliniteetti	Sis. men. O-Y-003	mmol/l	0,39
Väriluku	SFS-EN ISO 7887:1995	mg Pt/l	< 5
Sameus	SFS-EN ISO 7027:2000	FTU	< 0,25
Kokonaiskovuus	SFS 3003:1987	mmol/l	0,20
CO2	Sis. men. O-Y-019	mg/l	3
Rauta, Fe	* Sis. men. O-Y-087	µg/l	< 10
Mangaani, Mn	* SFS 5074:1990	µg/l	< 5

*=näyte tutkittu akkreditoitulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Tuija Vasara
Asiakaspalvelumikrobiologi
Puh. 040-7661734

Jakelu toimisto@pyhannanvesi.fi; harri.heikkila@haapavesi.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Mittausepävarmuustiedot

Analyyysi	Menetelmä	Yksikkö	1930-1
Haju	Sis. men. O-Y-065		
Maku			
Heterotrofinen pesäkeluku (22oC,68h)	SFS-EN ISO 6222:1999	pmy/ml	
Koliformiset bakteerit	SFS 3016:2001	pmy/100 ml	
E.coli	SFS 3016:2001	pmy/100 ml	
pH	SFS 3021:1979		± 0,2
Alkaliniteetti	Sis. men. O-Y-003	mmol/l	± 10%
Väriluku	SFS-EN ISO 7887:1995	mg Pt/l	
Sameus	SFS-EN ISO 7027:2000	FTU	
Kokonaiskovuus CO2	SFS 3003:1987	mmol/l	± 10%
Rauta, Fe	Sis. men. O-Y-019	mg/l	
Mangaani, Mn	Sis. men. O-Y-087	µg/l	
	SFS 5074:1990	µg/l	

Analyytitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyytitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.