

Pyhännän Vesi Oy
Pertti Häikiö



Roopintie 1
92930 Pyhäntä

Näyte Näyte Verkostovesi
Näyte otettu 04.06.2024 Näytteen ottaja Ympäristöjohtaja Harri Heikkilä
Vastaanotettu 04.06.2024 Tutkimuksen syy Jatkuva valvonta
Tutkimus alkoi 04.06.2024 Näytteenottoaika Leiviskänkankaan uusinta
Tutkimus valmis 07.06.2024

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	1182-1 Verkostovesi Leiviskänkankaan uusinta
Heterotrofiset bakteerit (22 ±2 °C)	SFS-EN ISO 6222:1999,*	pmy/ml	3

*=näyte tutkittu akkreditoitulla menetelmällä

Lausunto Näyte täyttää tutkituilla osillaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STMa 1352/2015).

Taina Haapakoski
Laborantti

Tiedoksi Ympäritöpalvelut Helmi, mes_ymparistohelmi@haapavesi.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.